



TERMO DE REFERÊNCIA – CENTRA DE AR –SPLIT PISO/TETO

1. Objeto

- 1.1. O presente termo tem por objetivo aquisição de centra de ar condicionado-split piso/teto, nas referências especificadas no **anexo I**.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1 Devido ao tempo de uso (+15 anos), observou-se que as centrais do auditório CDSA encontram-se sucateadas e não apresentando condições de uso e sendo inviável recupera devido ao custo benefício.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Fornece itens de acordo com especificações do Inmetro e com os requisitos exigidos por este termo.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- 4.1 Prestar ao fornecedor, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao cumprimento do objeto deste termo.
- 4.2 .A CDSA exercerá ampla fiscalização no fornecimento dos materiais, objeto deste **termo**. Essa fiscalização não exime o fornecedor das responsabilidades oriundas de falhas e omissões.
- 4.3 Caso o fornecedor deixe de cumprir o **Objeto deste Termo de Referência**, a **Contratante** suprirá suas necessidades da maneira que melhor lhe convier ou for favorável, independentemente de consulta, debitando-lhes os gastos realizados a esse título, e aplicando as penalidades.

5. GARANTIA DO MATERIAL

- 5.1 A garantia mínima do material contra defeito de fabricação será conforme indicação do fabricante ou no mínimo (1) um ano a partir da data de aquisição.

6. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL



6.1 O material será entregue de uma única vez de acordo com as necessidades da **CDSA**, através da nota de empenho emitida e devidamente assinada pela Diretoria-CDSA com o prazo até 10 (DEZ) dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

7.DA ENTREGA

7.1 O fornecimento ocorrerá no estabelecimento da **CDSA**, devendo a mesma se responsabilizar pela entrega na CDSA sem ônus.

Santana, 19 de maio de 2021.

Lenyltton Célio Reis Monteiro

Chefe Seção de compras controle de material e almoxarifado



ANEXO I QUADRO RESUMO DOS QUANTITATIVOS

Material	QUANT.
Central de ar condicionado kit-split piso teto de 48.000 BTUs /Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A- Controle Remoto Tipo de Ciclo-FRIO-Características e Funções Baixo Nível de Ruído-Timer. Split Piso teto -Controle da Direção do Ar (Para cima - Para baixo) -Swing- Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) -Tipo de Tecnologia Convencional-Aviso Limpa Filtro-Desumidificação-Serpentina em cobre aletado-Classificação Energética (INMETRO) A OU B- Garantia1 ano concedida pelo fabricante-Tubulação7/8 e 3/8-Cor da Evaporadora Branco-Climatiza até (m2)Até 80 metros-Ponto de Drenagem Evaporadora-Cabos de Comando-Nacional ou Importado Nacional- Voltagem (V)220v Trifásico-Eficiência Energética EER (W/W)3.15-Vazão de Ar (m³/h)2.295-Filtro Anti-Bactéria-Ciclo Frio-Turbo Sim-Tipo de Ar Condicionado Piso Teto-Sleep Sim.	2

Santana, 19 de maio de 2021.

Lenyltton Célio Reis Monteiro

Chefe Seção de compras controle de material e almoxarifado